



Detekcija curenja na predizolovanim cevima

Detekcija prekida na signalnim žicama

Detekcija kratkog spoja između cevi za protok fluida i žice za dojavu

OPIS SISTEMA

S obzirom na to da su predizolovani cevovodi opremljeni signalnim žicama kompletom svojom dužinom dobija se mogućnost da se cevovod stavi pod kontinualni daljinski nadzor. Svaki predizolovani cevovod potrebno je staviti pod sistem stacionarnog kontinualnog daljinskog nadzora, kako bi se pravovremeno otkrila havarija i neispravnost na signalnim žicama i samim tim sprečilo širenje pri prodiranju fluida kroz izolacionu masu. Detektor curenja predizolovanih cevova MSD8970E je elektronski instrument koji služi za trajno detektovanje curenja, kao i za proveru postavljanja i povezanosti signalnih žica za dojavu kod predizolovanih toplovoda (sistema). Uredaj je dizajniran za stacionarnu instalaciju povezuje se na žice za dojavu i cev za protok fluida i vrši kontinualni monitoring tri alarmna stanja:

- Detekcija curenja na predizolovanim cevovodima,
- Detekcija prekida na signalnim žicama,
- Detekcija kratkog spoja između cevi za protok fluida i žice za dojavu.

Ukoliko se detektuje neko od tri alarmna stanja uredaj na ekranu ispisuje tip alarmnog stanja kao i informaciju na kojoj cevi je došlo do jednog od tri alarmna stanja. Funkcija uredaja se zasniva na merenju vlage u izolacionoj mreži. Uredaj radi na principu merenja električne provodnosti fluida i koristi pulsno merenje da bi se eliminisali parazitni efekti merenja provodnosti, kao što su polarizaciona kapacitivnost i elektrohemiske reakcije.

Ono što je takođe bitno napomenuti jeste da se uredaj automatski prilagođava dužini kontrolisane sigurnosne petlje/cevovoda, tako da nisu neophodna inicijalna podešavanja uredaja pre same ugradnje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj kanala:	3
Dužina žice za nadgledanje svakog kanala:	Maksimalno: 6000 metara Preporučeno: do 2500 metara Optimalno: do 1500 metara
Napajanje:	230VAC / Max: 15W
Radna temperatura:	-10 do 50°C
Vlažnost vazduha:	Maksimum 90%
Stepen zaštite:	IP65
Broj releja za signalizaciju alarma:	1 x 24VDC/2A
Broj AUX ulaza:	3
Interni osigurač:	400mA 250V - 5x20mm T-type

Uredaj ima mogućnost povezivanja kako na dvocevne tako i na trocevne sisteme toplovoda. Kao što je prikazano u tehničkim karakteristikama, uredaj ima 3 kanala:

- S1,S2 POTIS - Služi za povezivanje na potisnu cev,
- S1,S2 POV RAT - Služi za povezivanje na povratnu cev,
- S1,S2 T.PV - Služi za povezivanje na TPV cev,

Uredaj ima jedan relejni digitalni izlaz (NO/NC) koji služi za signalizaciju alarma, predviđen je da se koristi za povezivanje na PLC kontroler koji će na SCADA sistemima signalizirati **ALARM**.

Na uredaju se nalaze tri AUX relejna ulaza predviđena za mogućnost povezivanja senzora koji ukoliko detektuju alarmno stanje obaveste sistem o tome, tako što uredaj prijava alarm.

Kao par primera koji možemo izdvojiti su:

- Senzor vlage, koji detektuje prisustvo vode ili vlage na određenom mestu i pri promeni stanja može aktivirati alarm koji će kroz digitalni relejni izlaz obavestiti sistem o potencijalnom curenju ili poplavi.
- Magneti kontakt, koji se postavlja na vrata ili prozor podstanice. Pri otvaranju kontakt magneta se prekida i takođe detektuje i šalje alarm kroz relejni izlaz i obaveštava sistem o potencijalnoj provali ili neovlašćenom pristupu.

Ovo su samo neki od primera koji se mogu koristiti sa AUX relejnim ulazima. Postoji širok spektr senzora koje se mogu koristiti za različite svrhe u zavisnosti od potreba sistema za alarmiranje.

ULOGE KOMPONENTI NA UREĐAJU

Matična ploča uređaja nalazi se u plastičnom kućištu sa prozirnim poklopcom na šarkama, ispod kog se nalazi panel sa ugrađenim LCD ekranom koji prikazuje stanje sistema. Na panelu se nalaze dve LED diode koje signaliziraju prisustvo napajanja i alarmno stanje u sistemu.

■ LED Signalizacija

Zelena LED dioda (POWER) svetli kada je prisutno napajanje, što označava da je sistem u radu. Crvena LED dioda se pali u slučaju alarmnog stanja na sistemu, uz istovremeni ispis tipa alarmnog stanja na LCD ekrani, signalizirajući da je došlo do alarma u sistemu.

■ LED displej

Displej prati rad sistema i prilikom alarmnog stanja ispisuje tip alarmnog stanja i daje informaciju na kojoj cevi tj. na kom kanalu je došlo do alarma. Ako je sistem u ispravnom stanju pored svakog kanala nalaziće se oznaka **OK** koja označava da je sve u redu.

■ Legenda alarmnih stanja koji se prikazuju na LCD displeju:

1. **KS** - Kratak spoj
2. **PR** - Prekid
3. **VL** - Vlaga

■ Reset taster - Ispod zaštitne ploče kućišta na uređaju MSD8970E takođe se nalazi **Reset** taster. U slučaju spoljnih nepredviđenih uticaja ovim tasterom Resetujemo sistemski ispis stanja na ekranu i pokrećemo ponovo merenje celokupne trase.

NAČIN POVEZIVANJA UREĐAJA NA SISTEM


U zavisnosti od konfiguracije sistema cevovoda na koji se povezuje uređaj, postoje dva načina povezivanja. U jednom slučaju koriste se svi kanali ako je sistem trocevni, ili samo prva dva kanala ako je sistem dvocevni. Neophodno je pridržavati se uputstva proizvođača za povezivanje u oba slučaja kako bi sistem detekcije mogao neometano da funkcioniše.

Prilikom povezivanja uređaja za detekciju curenja sa predizolovanim cevima koristi se "**Merni modul prolazni**" koji služi lakšem pristupu spoja na terenu i time obezbeđuje mogućnost nakadne dijagnostike, kao i preciznije određivanje potencijalnog problema na sistemu.

Na kraju svakog cevovoda, na žice predizolovanih cevi i na samu cev, povezuj se "**Merni modul krajnji**" koji takođe ima ulogu olakšavanja pristupa spojeva na terenu. Ovaj modul omogućava naknadnu dijagnostiku sistema i preciznije određivanje potencijalnih problema, slično kao i merni modul prolazni, merni modul krajnji je ključan za održavanje sistema i identifikaciju eventualnih curenja.

Prikaz ove šeme povezivanja nalazi se na sledećem crtežu:

ŠEMA POVEZIVANJA - TROCEVNI I DVOCEVNI SISTEM




Na crtežu "Šema 1" je prikazan način povezivanja trocevnog sistema. U slučaju povezivanja dvocevnog sistema, na treći kanal se stavlja "Adapter" koji služi da simulira neometan rad na tom kanalu kao što je prikazano na crtežu "Šema 2".




OPIS MERNIH MODULA

Merni modul se ugrađuje na početak i kraj trase predizolovanih cevi. Koristi se radi lakšeg kontrolnog merenja TDR prenosnim uređajem, bez potrebe razvezivanja predizolovanih cevi sa sistema.

U slučaju da se vrši stalni monitoring predizolovanih cevi, uređajem MSD8970E, prekidači (S1,S2,S3) su u položaju na MSD oznaci (prikazano na slici SL.1)



U slučaju da se vrši kontrolno merenje prenosnim uređajem, svi prekidači (S1, S2, S3) se prebacuju na TEST poziciju. (SL.2)



Pri kontrolnom merenju, uređaj vezati na testni konektor (J1 ili J2) kablom od 3.5mm sa konektorom impedanse 220Ω , kao što je prikazano na (SL.3). U tom trenutku su sve kontrolne žice u predizolovnim cevima odvojene od sistema i može se vršiti merenje od jedne do druge merne kutije.



MERE BEZBEDNOSTI

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, psihičkim ili vizuelnim sposobnostima ili onih osoba koje ne poseduju potrebno iskustvo i/ili znanje, osim pod nadzorom lica zaduženog za njihovu bezbednost uz upistvo o načinu korišćenja uređaja.

Instalaciju i puštanje u rad uređaja može vršiti samo osoba koja poseduje sertifikat izdat od strane proizvođača uređaja.

Prilikom intervencije i rada na cevovodu na koji je priključen uređaj za detekciju curenja predizolovanih cevi, svi ulazi uređaja uključujući i napajanje zbog bezbednosnih razloga, moraju biti isključeni.



POVEZIVANJE PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE UREĐAJA

PRIPREMA ZA MONTAŽU

Pre nego što započnete sa montažom uređaja MSD8970E na zid, potrebno je da osigurate sledeće:

- Uverite se da imate odgovarajuće alate za bušenje i postavljanje.
- Proverite da li su svи potreбni delovi i pribor (vijci, tiplovi, nosači) uključeni u paket.
- Odaberite prikladno mesto za montažu na zidu koje je blizu potrebnih priključaka za napajanje i signalne žice.

Izbor mesta za montažu:

- Izaberite mesto na zidu koje je suvo i zaštićeno od direktnе izloženosti vremenskim uslovima.
- Osigurajte da je mesto lako dostupno za održavanje i pregled uređaja.

Obeležavanje rupa za bušenje:

- Postavite uređaj na željeno mesto na zidu.
- Koristeći olovku, obeležite pozicije rupa za montažu na zidu kroz montažne rupe na uređaju ili nosaču.

Bušenje rupa i montiranje

- Koristeći bušilicu, izbušite rupe na obeleženim mestima.
- Preporučena dubina rupa je oko 5-6 cm, u zavisnosti od veličine tiplova i vijaka.
- Umetnute tiplove u izbušene rupe.
- Uverite se da su tiplovi čvrsto postavljeni u zid.
- Postavite uređaj ili nosač na zid, uskladivši rupe sa tiplovima.
- Koristeći vijke, pričvrstite uređaj ili nosač za zid.
- Koristite libelu (vaser vagu) da osigurate da je uređaj postavljen ravno.

Povezivanje uređaja:

- Pre povezivanja uverite se u odsusnost struje na liniji povezivanja.
- Povežite signalne žice prema šemi povezivanja (trocevni ili dvocevni sistem).
- Dovodenjem dva provodnika (Faze i Nule) Priklučite napajanje uređaja (230VAC) na označen napojni konektor na PCB-u.

Provera funkcionalnosti:

- Nakon montaže, uključite uređaj i proverite LED signalizaciju i LCD displej.
- Osigurajte da uređaj funkcioniše pravilno pre nego što završite postupak montaže.
- Ako imamo prisustvo zelene indikatorske LED diode, i pravilno očitavanje kanala na displeju znači da smo uspešno povezali uređaj.
- U slučaju da nemamo prisustvo zelene LED diode, ili sumnjamo na nepravilne ispise prekida kanala na displeju, ponovo proći kroz postupak i proveriti validnost povezivanja.

Završne napomene

- Uverite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Proverite da nema labavih žica ili neispravnih priključaka.
- Nakon montaže i povezivanja, uređaj je spreman za rad. Pratite sve mere bezbednosti tokom instalacije i rukovanja uređajem kako biste osigurali sigurnost i efikasnost sistema.

Bezbednosne mere tokom montaže

- Nosite zaštitne rukavice i naočare tokom bušenja i postavljanja i vezivanja uređaja.
- Proverite da li se u zidu nalaze električne instalacije pre bušenja kako biste izbegli oštećenje.
- Osigurajte da je uređaj montiran na mestu gde neće biti izložen mehaničkim udarcima ili vibracijama.

NAPOMENA O MONTAŽI UREĐAJA

**PROIZVOĐAČ NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE ILI POVREDE NASTALE USLED NEPRAVILNE MONTAŽE UREĐAJA OD STRANE KORISNIKA.
PREPORUČUJE SE DA MONTAŽU VRŠI KVALIFIKOVANO OSOBLJE PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.**



POVEZIVANJE PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE UREĐAJA

DODATNE SPOLJAŠNE ZAŠTITE UREĐAJA

Prilikom instalacije i povezivanja uređaja MSD8970E, važno je obezbititi dodatnu zaštitu za uređaj i korisnike. Preporučuje se korišćenje spoljašnjeg prekidača ili automatskog osigurača koji omogućava brzo i sigurno isključivanje napajanja u slučaju potrebe za intervencijom ili servisiranjem uređaja.

- Spoljašnji prekidač: Omogućava ručno isključivanje uređaja sa napajanja, što je korisno tokom instalacije, održavanja i u slučaju hitnih situacija.
- Automatski osigurač: Obezbeđuje automatsko isključivanje napajanja u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja, štiteći uređaj i instalaciju od oštećenja.

Zaštitni uređaji protiv prekomerne struje na instalaciji:

Za zaštitu uređaja i instalacije od prekomerne struje, preporučuje se upotreba spoljašnjih zaštitnih uređaja kao što su automatski osigurači. Ovi uređaji reaguju na prekomernu struju ili kratki spoj, prekidajući napajanje i sprečavajući oštećenja.

- **Automatski osigurač do 16A, C klase:** U našem slučaju, preporučuje se korišćenje automatskog osigurača do 16A, C klase. Ovaj osigurač je dizajniran da reaguje na strujna opterećenja koja prelaze zadatu vrednost, automatski prekidajući napajanje i sprečavajući potencijalne opasnosti.

Korišćenje automatskog osigurača do 16A, C klase osigurava:

- Zaštitu od prekomerne struje: Čime se štite uređaj i instalacija.
- Povećanu bezbednost: Sprečava pregrevanje kablova i opreme, smanjujući rizik od požara ili oštećenja.
- Jednostavnost upotrebe: Automatski osigurači se lako resetuju nakon aktivacije, omogućavajući brzu i jednostavnu ponovnu uspostavu rada uređaja.


ZAŠTITNI SIMBOLI NALEPNICE I NJIHова ZNAČENJA



IP65: Ovaj simbol označava da je uređaj potpuno zaštićen od prašine i da je zaštićen od mlaza vode iz bilo kog smera.



Dvostruka izolacija: Simbol dvostrukе izolacije pokazuje da uređaj ima dodatnu izolaciju koja pruža zaštitu od električnog udara i ne zahteva priključak na uzemljenje.



Temperaturni opseg: Oznaka temperature od -10°C do 50°C znači da uređaj može bezbedno raditi unutar ovog temperaturnog

ČIŠĆENJE UREĐAJA

Opšte Napomene:

- Uredaj je smešten u kućištu sa zaštitom IP65, što znači da je zaštićen od prašine i mlazova vode iz bilo kog smera. Ipak, kako bi uređaj ostao u optimalnom stanju i u svakom trenutku imao vidljiv prikaz displeja, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava za čišćenje.

Preporučeni Materijali:

- Meka krpa (mikrofiber ili slična)
- Blaga sapunica ili nežno sredstvo za čišćenje
- Čista voda
- Gumene rukavice (preporučeno)

Koraci za Čišćenje:

1. Isključivanje Napajanja:

Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite uređaj iz napajanja da biste izbegli bilo kakav rizik od električnog udara.

2. Priprema Sredstva za Čišćenje:

Pripremite blagu sapunicu ili nežno sredstvo za čišćenje koje neće oštetiti površinu uređaja. Izbegavajte jaka sredstva za čišćenje koja mogu nigrirati kućište ili ekrane.

3. Čišćenje Kućišta:

Navlazite meku krpu u pripremljenoj sapunici ili sredstvu za čišćenje, a zatim je dobro iscedite kako bi bila vlažna, a ne mokra. Pažljivo prebrisište spoljašnju površinu uređaja, obraćajući pažnju da uklonite svu prljavštinu i naslage koje se mogu nakupiti.

4. Čišćenje Ekrana:

Zaštitno staklo iznad ekrana uređaja očistite nežno, koristeći krpu navlaženu čistom vodom kako biste uklonili ostatke sapunice.

5. Brisanje i Sušenje:

Nakon što ste uređaj očistili sapunicom, upotrebite drugu suvu i čistu meku krpu da prebrišete uređaj i uklonite preostalu vlagu. Osigurajte da nema zaostale vlage, posebno oko spojeva i priključaka.

6. Provera i Ponovno Uključivanje:

Pre nego što ponovo uključite uređaj u napajanje, proverite da li je potpuno suv i da nema tragova vlage.

Nakon što ste se uverili da je uređaj suv, možete ga ponovo priključiti na napajanje i nastaviti sa upotrebom.

Napomena:

Uredaj ne bi trebalo otvarati ili čistiti iznutra osim ako to ne obavlja ovlašćeno servisno osoblje. Svako neovlašćeno otvaranje može dovesti do gubitka garancije i oštećenja uređaja.



UPUSTVA ZA SERVISNO OSOBLJE

Specifični Rizici Vezani za Proizvod koji Mogu Uticati na Servisno Osoblje:

- **Električni Rizici:**
Uredaj sadrži komponente pod naponom. Postoji rizik od električnog udara prilikom rukovanja ili servisiranja uređaja.
- **Mehanički Rizici:**
Prilikom otvaranja uređaja ili rukovanja njegovim delovima, postoji rizik od povreda prstiju ili drugih delova tela usled oštrih ivica ili pokretnih delova.
- **Termalni Rizici:**
Prilikom rada uređaja, određeni delovi mogu postati vrući. Postoji rizik od opekotina prilikom rukovanja ovim delovima.

Zaštitne Mere za Ove Rizike:

- **Električni Rizici:**
Pre bilo kakvog rukovanja uređajem, obavezno isključite ga iz napajanja i uverite se da nema napona na električnim delovima.
Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su izolacione rukavice i alat.
- **Mehanički Rizici:**
Koristite odgovarajuće alate za zaštitu o tehnike za rukovanje delovima uređaja kako biste izbegli povrede.
- **Termalni Rizici:**
Izbegavajte direktni kontakt sa vrućim delovima uređaja. Koristite odgovarajuće zaštitne rukavice ili alat za rukovanje vrućim delovima.

Provera Bezbednog Stanja Opreme Nakon Popravke:

- **Provera Električne Bezbednosti:**
Pre ponovnog uključivanja uređaja u napajanje, proverite sve električne spojeve i komponente da biste se uverili da nema oštećenja ili labavih veza.
- **Provera Funkcionalnosti:**
Nakon popravke, testirajte funkcionalnost uređaja kako biste se uverili da je popravka uspešno izvršena i da uređaj radi ispravno.
- **Provera Fizičke Bezbednosti:**
Uverite se da su svi delovi uređaja pravilno postavljeni i da nema oštećenja koja bi mogla uzrokovati bezbednosne probleme prilikom korišćenja uređaja.

NAPOMENA O UPOTREBI UREĐAJA

Uredaj MSD8970E je namenjen isključivo za detekciju curenja u predizolovanim cevima i pridruženim sistemima. Ukoliko se uređaj koristi na način koji nije naveden u priloženim uputstvima ili specifikacijama, može doći do oštećenja uređaja ili smanjenja njegove funkcionalnosti.

Korisnici su dužni da prate uputstva proizvođača za instalaciju, upotrebu i održavanje uređaja kako bi se osigurala bezbednost i optimalna performansa. Ukoliko se uređaj koristi na način koji nije odobren od strane proizvođača, zaštita koju uređaj pruža može biti narušena, što može rezultirati nepredviđenim situacijama ili gubitkom funkcionalnosti.

Pre svake upotrebe, korisnici treba da se upoznaju sa svim relevantnim uputstvima i specifikacijama proizvođača kako bi osigurali pravilno funkcionisanje uređaja i bezbednost svih korisnika. Svaka modifikacija ili neovlašćena intervencija na uređaju može dovesti do gubitka garancije i potencijalno opasnih situacija.

U slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi sa pravilnom upotrebotom uređaja, korisnici se mole da se obrate proizvođaču ili ovlašćenom servisu radi dobijanja dodatnih informacija i podrške.